



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão E-072/2023 - Processo nº 20788/2023.

Objeto: Registro de Preços para a "Aquisição de Tijolos e Blocos".

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO solicitado pela empresa LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, protocolado, conforme Edital, no Portal de Licitações "Compras BR", em 11/09/2023, nos seguintes termos: "Prezados, 1) Os itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 são vazados ou com fundo? Salienta-se que a NBR 6136 somente estabelece blocos vazados. 2) Qual a resistência exigida para os itens de concreto: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, e 24? 3) O item 7 (Lote 4) é bloco de concreto estrutural ou bloco simples? 4) As medidas apresentadas no item 12 (Lote 5) estão corretas? 10 x 19 x 39 cm? 5) As medidas apresentadas no item 24 (Lote 9) estão corretas? 09 x 14 x 19 cm ? O correto não seria 09 x 19 x 39 cm".

Informamos à solicitante que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Manutenção se manifestou nos seguintes termos:

"1) Os itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 são vazados ou com fundo? Salienta-se que a NBR 6136 somente estabelece blocos vazados.

R. Vedação com fundo.

2) Qual a resistência exigida para os itens de concreto: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, e 24?

R. Acima de 1,5 MPA.

3) O item 7 (Lote 4) é bloco de concreto estrutural ou bloco simples?

R. Simples.

4) As medidas apresentadas no item 12 (Lote 5) estão corretas? 10 x 19 x 39 cm?

R. Excluir o item 12, pois é o igual ao item 10 do Lote 5.

5) As medidas apresentadas no item 24 (Lote 9) estão corretas? 09 x 14 x 19 cm ? O correto não seria 09 x 19 x 39 cm.

R. Não estão corretas, sendo assim, solicitamos a exclusão do item."

Taboão da Serra, 18 de setembro de 2023.


Everton Antonio Moreira Lima
Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO - SEMA

Rua Áurea Tavares, 671 - Jardim Vila Sônia do Taboão - Taboão da Serra - SP.

CEP. 06765-440 - Tel. (11) 4788-4100

Taboão da Serra, 13 de setembro de 2023.

PARA - DELICO

Pregão E-072/2023

Processo nº 20788/2023.

Objeto: Registro de Preços para a "Aquisição de Tijolos e Blocos".

A/C Pregoeiro

SR. Everton Antônio Moreira Lima

Prezado Senhor;

Trata-se de solicitação de esclarecimento referente a **aquisição de Tijolos e Blocos**, pedido feito pela empresa **LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**

Abaixo segue esclarecimento:

1) Os itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 são vazados ou com fundo? Salienta-se que a NBR 6136 somente estabelece blocos vazados.

R. Vedação com fundo.

2) Qual a resistência exigida para os itens de concreto: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, e 24.

R. Acima de 1,5 MPA.

3) O item 7 (Lote 4) é bloco de concreto estrutural ou bloco simples?

R. Simples.

4) As medidas apresentadas no item 12 (Lote 5) estão corretas? 10 x 19 x 39 cm?

R. Excluir o item 12, pois é o igual ao item 10 do Lote 5.

Aliaq
15/09/23



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO - SEMA

Rua Áurea Tavares, 671 - Jardim Vila Sônia do Taboão - Taboão da Serra - SP.

CEP. 06765-440 - Tel. (11) 4788-4100

5) As medidas apresentadas no item 24 (Lote 9) estão corretas? 09 x 14 x 19 cm? O correto não seria 09 x 19 x 39 cm".

R. Não estão corretas, sendo assim, solicitamos a exclusão do item.

Atenciosamente,

Valdemar Aprígio da Silva
Secretário Municipal De Manutenção